

Mal funcionamiento de PE/P7: Protección de alta temperatura T2 del evaporador

(Muestra PE en 12~16 kW, muestra P7 en 18 kW)

Cuando la temperatura media del evaporador sea superior a 63 grados durante 50 segundos, la unidad dejará de funcionar. Cuando la temperatura de la tubería sea inferior a 50 grados, la unidad volverá a funcionar.

