

Código	Descripción	Solución
P2	Sistema de protección de alta temperatura del agua Unidad 190/300: > 115 °C protección activa; < 90 °C protección no activa	Probablemente debido a un bloqueo del sistema, aire o agua o una menor cantidad de gas refrigerante en la unidad por una pérdida (tras una reparación), sensor de temperatura del agua dañado, etc. Ponerse en contacto con personal cualificado para la reparación de la unidad.